MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

SECCION DE LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL

Tipo de análisis:	**RADIOACTIVIDAD**
Pto de muestreo:	288201 - PM -ANÁLISIS DE AGUA TRATADA PUNTO DE ENTREGA: Salida general ETAP
Fecha de muestreo:	6 de octubre de 2026
Fecha de recepción:	6 de octubre de 2026
Fecha de inicio:	6 de octubre de 2026
Fecha final análisis:	16 de octubre de 2026

INF-ANA
0002061026r

Hora:	9:20
Laboratorio Mas	618
Laboratorio Villasante	165

PROCEDIMIENTO	PARÁMETROS RADIOACTIVIDAD	UNIDADES	ANÁLISIS	VP
*PNT-61	Actividad α total	Bq/l	0,02	0,10
*PNT-61	Actividad β resto	Bq/l	< 0,05	1,00
*PNT-62	DI (Dosis indicativa total)	mSv/año	< 0,04	0,10

Estos resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo
*Ensayo validado por el Centro de Análisis José María Villasante,S.L, cubierto por la acreditación Enac nº 655/LE1235

Calificación: Sin Calificar

Mohernando, 16 de octubre de 2026

Documento firmado electrónicamente

Barbara Soria Parra (1 de 1)
Jefe Seccion LAC
Fecha Firma: 27/10/2026
HASH: 62d1115b91969b9b5a8df949ff373da8f

Cód. Validación: 4Q943FDLQGHNH3SDF54QXACMG
Verificación: https://aguasdelsorbe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1